

## REACCIÓN AL FUEGO

### Solicitante:

Covering Import SL

Paseo de las perdices 73 2A  
ES-28707 Ciudadcampo  
Madrid

Está autorizado para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el 2023AN1702.



### CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO: PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Nº: 23AN1702



La muestra referenciada como:

**"LDP LAMINADOS DECORATIVOS PREMIUM"**



ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2020, EN 13823:2020.. Quedando clasificada según norma EN 13501-1:2018 como

**"D-s3,d3"**

Fecha de emisión

25 de julio de 2023



Date: 25/07/2023 17:29:58

Digitally Signed by:GEMA ESTEVE SILVESTRE -

NIF:21666152Z

Celia Dolça

Responsable Laboratorio Comportamiento al Fuego